



Страна на обслужване
Service side
Bedienseite

BG:

- От страна на обслужване да се осигури минимално разстояние 1650 mm.
- Всички надписи са на Български, Английски и Немски език.
- Всички размери са посочени в mm.

Забележка:

Моля, предвидете достатъчна височина на носещата конструкция(фундамент) на климатичната камера, за нормален монтаж на хидрозатворите.

EN:

- 1650 mm distance must be provided from service side.
- All inscriptions are in Bulgarian, English and German.
- All dimensions are in mm.

Note:

Please, consider the height of supporting construction of the AHU to ensure correct installation of siphons.

Попълва се от клиента!

To be filled by the client!

Vom Kunden auszufüllen!

<input type="checkbox"/> Външен монтаж Outside mounting Außenmontage <input type="checkbox"/> Вътрешен монтаж Inside mounting Innenmontage	ОДОБРЕНО ОТ / APPROVED BY	Печат / Stamp / Stempel
	GENEHMIGT DURCH	
	Име / Name / Name	
	Подпис / Signature / Unterschrift	
	Дата / Date / Datum	

DE:

- 1650 mm Abstand sind von der Bedienseite freizuhalten.
- Alle Beschriftungen sind auf Bulgarisch, Englisch und Deutsch.
- Alle Abmessungen sind in mm.

Bemerkung:

Bitte beachten Sie die Höhe der Unterkonstruktion des Lüftungsgerätes, um eine korrekte Installation der Siphons zu gewährleisten.

No doc	Signature	Date	max.e POOL 06 PS R	State	Mass	Scale
Developed						
Verified				Sheet	All sheets	1
Damvent to reach... and exceed						